

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 16494-2015 z dnia 2015-01-23 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Kodrąb
Przedmiotem zamówienia, jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb, zgodnie z poniższym opisem, dokumentacją projektową oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i...

Termin składania ofert: 2015-02-10

Kodrąb: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb

Numer ogłoszenia: 93772 - 2015;

data zamieszczenia: 23.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 16494 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb, woj. łódzkie, tel. 44 6819317, 6819325, faks 44 6819317, 6819325.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia, jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb, zgodnie z poniższym opisem, dokumentacją projektową oraz wzorem umowy. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, w miejscowościach położonych na terenie gminy Kodrąb o wydajności do 7,5m³/d

pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego wspomaganego stałym zanurzonym złożem biologicznym, którego stabilizacja następuje w warunkach typowo tlenowych gwarantującym wysoki efekt oczyszczania i dużą odporność na nierównomierność w dopływie ścieków. W celu eliminacji procesów gnilnych dla zmniejszenia ryzyka występowania przykrych zapachów, wymaga się, aby proces oczyszczania ścieków odbywał się bez zastosowania osadnika gnilnego lub komory wstępnej. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych następować będzie poprzez studnie chłonne.

Wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały pełne raporty z przeprowadzonych badań w laboratoriach notyfikowanych przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie: <http://ec.europa.eu/> wg procedur określonych w normie PN-EN 12566-3+A1: 2009 dla reprezentatywnego modelu z rodziny urządzeń produkowanych przez producenta (patrz tablica 1 str. 17 normy) w zakresie:

- efektywności oczyszczania dla parametrów - zgodnie z załącznikiem B normy (dla najmniejszego modelu z rodziny) i zawierać informacje według punktu B.5.
- określenie właściwości podstawowych zgodnie z rozdziałem 5 i 6.3 normy.
- wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników
- zgodnie z rozdziałem 6.2.1 i 6.2.2 normy (dla największego modelu z rodziny) ,
- wodoszczelności - zgodnie z załącznikiem A, rozdział 6.4 normy (dla wszystkich modeli z rodziny),
- trwałości materiału, z którego wykonane są zbiorniki POŚ zgodnie z rozdziałem 6.5 normy.

Procedura poświadczenia zgodności - zgodnie z tablicą ZA.1 ww. normy.

- wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały wydaną przez Producenta na podstawie pełnych raportów z przeprowadzonych badań w laboratoriach notyfikowanych Deklarację Właściwości Użytkowych zgodną z Załącznikiem III i V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz udokumentowane oznakowanie CE.

- wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały potwierdzoną przez laboratorium notyfikowane, które wykonywało badania zgodnie z Załącznikiem B normy PN-EN 12566-3+A1: 2009, wydaną przez producenta - Dokumentację Techniczno Ruchową (DTR) z przedstawionymi między innymi w jej treści materiałami graficznymi: parametrami wielkościowymi, opisem urządzeń do oczyszczania, z przedstawioną instrukcją montażu oraz instrukcją obsługi i eksploatacji lub oświadczenie producenta urządzeń, że ww. dokumenty są zgodne z dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi w pkt. B.2.1, B.2.2, B.2.3 załącznika B normy PN-EN 12566-3+A1:2009 (potwierdzając to przez zaparafowanie każdego z załączonych w/w dokumentów).

Opis przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków:

- technologia - osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym,

- zbiorniki oczyszczalni muszą być wykonane jako monolityczne z włókna szklanego lub stali nierdzewnej,
- możliwość posadowienia zbiornika oczyszczalni bez obsypki piaskowo-cementowej na głębokości 1,2 m p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego,
- proces technologiczny oczyszczania ścieków musi odbywać się samoczynnie i w pełni automatycznie. Nie dopuszcza się zarządzania procesem technologicznym poprzez zastosowanie sterowników i zegarów czasowych,
- zamawiający nie dopuszcza przydomowych oczyszczalni ścieków z osadnikiem gnilnym lub osadnikiem wstępnym,
- proces oczyszczania ścieku musi zachodzić w jednym zbiorniku,
- zbiornik oczyszczalni ścieku musi posiadać gwarancję na min. 10 lat,
- oczyszczalnia może być dodatkowo wyposażona w urządzenie do wybierania osadu bez użycia wozu asenizacyjnego (potwierdzone przez laboratorium notyfikowane badające zgodnie z wymogami normy PN-EN 12566-3+A1:2009),
- ze względu na okresową możliwość wahań poziomów wód gruntowych oczyszczalnie, muszą posiadać możliwość zakotwienia do prefabrykowanych elementów betonowych.
- zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów technicznych, jakościowych oczyszczonych ścieków i funkcjonalnych lecz nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej.

Urządzenia muszą mieć następujące przepustowości nie mniejsze niż:

Typ minimalna wydajność dobową; minimalna wydajność godzinowa,

Typ A: 0,80m³/d; 0,28m³/h,

Typ B: 1,44m³/d; 0,38m³/h,

Typ C: 2,52m³/d, 0,80m³/h,

Wykaz elementów i urządzeń objętych zadaniem:

a) oczyszczalnia ścieków 0,8 m³/d - 79 szt.

b) oczyszczalnia ścieków 1,44 m³/d - 38 szt.

c) oczyszczalnia ścieków 2,52 m³/d - 1 szt.

d) studnia podnoszenia ścieków oczyszczonych wraz z osprzętem - 117 szt.

e) studnia chłonna - 118 szt.

f) montaż studni chłonnych - 118 szt.

W przypadku konieczności dokonania zmian lokalizacji zaprojektowanych oczyszczalni ścieków (przesunięcia) w ramach tych samych działek ewidencyjnych, spowodowanych np. kolizją z istniejącymi urządzeniami podziemnymi lub obiektami budowlanymi i urządzeniami wybudowanymi po opracowaniu projektów oczyszczalni (nie ujawnionymi na projekcie zagospodarowania terenu), strony dopuszczają możliwość zmiany lokalizacji do 20% ogólnej ilości oczyszczalni objętej przedmiotem umowy przy zachowaniu następujących warunków:

a) potrzebę zastosowania zmiany lokalizacji zaprojektowanych oczyszczalni ścieków Wykonawca zgłasza Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) po spisaniu protokołu konieczności zmiany lokalizacji z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaakceptowanie koniecznych zmian lokalizacji oczyszczalni;

c) w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego informującego o możliwości zmiany lokalizacji (poprzedzonego zgodą Urzędu Marszałkowskiego), Wykonawca opracuje projekty budowlane (zamienne) oczyszczalni i przekaze je Zamawiającemu w 3 egz.;

d) Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otrzymania projektów oczyszczalni od Wykonawcy, dokona zgłoszenia zamiaru budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wg przekazanych projektów uwzględniających zmiany lokalizacji) w Starostwie Powiatowym w Radomsku i przekaze kserokopię potwierdzonego zgłoszenia Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) Załączniki nr 8- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; b) Załącznik nr 9- projekty budowlano - wykonawcze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Budowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, objętego PROW na lata 2007-2013, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Konsorcjum firm: ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k. i Cz.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A.,
ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 797 338,49 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- Cena wybranej oferty: 1 711 000,00
- Oferta z najniższą ceną: 1 151 377,96 / Oferta z najwyższą ceną: 1 711 000,00
- Waluta: PLN.

**Wójt Gminy Kodrąb
(-)
mgr inż. Bożena Krawczyk**

Kodrąb, dnia 23.04.2015 r.