

OPIS UŻYTYCH SYMBOLI

- | | |
|---|---|
|  | Gniazdo wtykowe 230V 16A+N+PE; IP 20 |
|  | Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 16A+N+PE; IP 44 |
|  | Przewód 5 x LYg 10 mm ² |
|  | Przewód YDYžo 5 x 10 mm ² |
|  | Przewód YDYžo 5 x 1,5 mm ² |
|  | Przewód YDYžo 2 x 1,5 mm ² |
|  | Przewód YDYžo 3 x 2,5 mm ² |
|  | Przewód 2 x YDYžo 5 x 1,5 mm ² |
|  | Puszka instalacyjna fi80; IP20 |
|  | Puszka instalacyjna bryzgoszczelna IP44 |
|  | Wyłącznik pojedynczy p/t IP 20 |
|  | Przełącznik pojedynczy bryzgoszczelny p/t IP 44 |
|  | Przełącznik podwójny p/t IP 20 |
|  | Przełącznik podwójny bryzgoszczelny p/t IP 44 |
|  | Przełącznik schodowy p/t IP 20 |
| 1 | LUG 300091.00036 RAYLUX LB LED 1235mm ED 4600lm 840 opal IP44 white |
| 2 | LUG 300092.00051 CRUISER 2 LB LED ED 25000lm 840 IP66 100° |
| 3 | LUG 300101.00018 CALLA LB LED 3400lm 840 white |
| 4 | LUG LIGHT FACTORY 300091.00034 3633 RAYLUX LB LED 4600 840 |
|  | AWEX LVNO_3W_B LVNO_3W_B |
| AW1 | INFINITY II B LED oprawa ewakuacyjna "Wyjście ewakuacyjne" |
| AW2 | INFINITY II B LED oprawa ewakuacyjna kierunkowa |
| AW3 | INFINITY II B LED oprawa ewakuacyjna kierunkowa schody |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INVEST GRZEGORZ PIWNIK USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 97-500 RADOMSKO ul. Architektów 26a
INWESTOR:	GMINA KODRĄB 97-512 KODRĄB, UL. 22 LIPCA 7
ZADANIE:	REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W KODRĘBIE
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
ADRES OBIEKTU:	DZIAŁKI NR EWID. 404/1 ORAZ 405/1 OBREB KODRĄB ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W KODRĘBIE, 97-512 KODRĄB, UL. LEŚNA 2
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT POZIOMY I KONDYGNACJI – INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO	