

Kodrąb, 16.02.2018 r.

GPI.271.1.2018

Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 112256E Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży – II etap, znak sprawy: 271.1.2018.

Temat:

Prośba o wyjaśnienie poz. 12 d.3 przedmiaru robót: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm – 140 m³

Odpowiedź:

W odpowiedzi w sprawie wyjaśnienia pozycji nr 12 d.3 przedmiaru robót Projektant wyjaśnia, że zaistniała pomyłka w zastosowanych tabelach KNR. Powinno być: KNR 2-31 0108-02 jednostki (T) tony 140T – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym.

Wójt Gminy Kodrąb

(-)

mgr inż. Bożena Krawczyk