

**UCHWAŁA NR III/28/24
RADY GMINY KODRĄB**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 maja 2024 r. mieszkańców Kodręba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Petycję z dnia 20 maja 2024 r. wniesioną przez mieszkańców Kodręba, dotyczącą braku ciągłego dostępu do wody na osiedlu, uznaje się za zasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Kodrębie do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o jej rozpoznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy rozpatruje skargi na działania Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

W dniu 20 maja 2024 r. mieszkańcy miejscowości Kodrąb ulicy Spółdzielczej, Witosa, J. Klekowskiej, Ogrodowej, Armii Krajowej i Sosnowej złożyli petycję dotyczącą braku ciągłego dostępu do wody. Mieszkańcy w złożonej petycji wskazali, iż problem występuje od kilkunastu lat. Początkowo występował w okresach letnich, natomiast obecnie narasta i występuje niezależnie od pory roku. Mieszkańcy proszą o szybką interwencję w tej sprawie.

W wyniku złożonej petycji Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na posiedzeniu w dniu 29 maja 2024 r. zapoznała się z treścią petycji. Natomiast w dniu 19 czerwca 2024 Komisja wypracowała opinię w formie uchwały wraz z uzasadnieniem, Komisja jednogłośnie uznała petycję za zasadną.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji uzyskali informację od Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kodrębie o zainstalowaniu nowego sterowania na istniejącym ujęciu wody które spowoduje, że pompa zasilająca rozpocznie pracę przy niższym ciśnieniu wody. W przypadku, gdy te działania odniosą rezultat, występujący na w/w ulicach problem zmniejszy się bądź ustąpi. Wykonanie tych czynności jest najszybszym możliwym sposobem, aby poprawić stan dostępu do bieżącej wody na tych ulicach. Obecnie problem ten wynika ze znacznie zwiększonego zużycia, jak i zapotrzebowania na wodę bieżącą względem lat ubiegłych oraz charakterystykę ukształtowania terenu. W przypadku braku poprawy dostępności wody po wykonanych czynnościach, należy przeprowadzić próbę pompowania wody z ujęcia zlokalizowanego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kodrębie. Przeprowadzenie tej próby określi jaka wydajność wody występuje obecnie na tym ujęciu oraz jaka ewentualnie wydajność wody jest konieczna.

Przeprowadzenie w/w próby, jak przekazał Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji, zrealizowana zostanie w najbliższych 2 miesiącach, z uwagi na konieczność wykonania szeregu czynności, aby została przeprowadzona zgodnie z procedurami.

Ustalono również, że po uzyskaniu wymaganej wydajności wody z tego ujęcia niezbędne jest przeprowadzenie całkowitej jego modernizacji. Proces modernizacji ujęcia wody możliwy będzie po zleceniu stosownego projektu oraz jego wykonaniu przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w realizacji takich projektów. Z uwagi na powyższe, modernizacja ujęcia możliwa będzie dopiero na początku 2025 roku. Jednak jego przeprowadzenie, prawdopodobnie całkowicie wyeliminuje istniejący problem.

Wykonanie próby pompowania wody z ujęcia znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kodrębie oraz jego modernizacja jest konieczna z uwagi na to, iż obecnie jest to najszybszy możliwy sposób realizacji, aby w jak najkrótszym czasie wyeliminować problem niskiego ciśnienia oraz częściowego braku wody na tych ulicach.

Członkowie komisji wskazali, iż w przypadku braku uzyskania wymaganej wydajności z tego ujęcia, koniecznym będzie przedstawienie tego problemu ponownie, celem rozważenia wykonania nowej przepompowni.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Kodrąb jednogłośnie uznała, iż złożona petycja jest zasadna. Komisja nadmienia, iż poczynione ustalenia należy realizować w możliwie jak najszybszym czasie, o czym poinformowano obecnych podczas posiedzenia.

Rada Gminy Kodrąb mając na uwadze powyższe ustalenia i stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb, uznaje petycję za zasadną.

Pouczenie:

Stosownie do treści przepisu art. 12 ust. 1 Ustawy o petycjach: „Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej

przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji”.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 w/w ustawy: „Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi”.